

Convenio:DK17A-14

RPU: 726100401402 Cuenta: 72DK17A015001100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACC LOMA BONITA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	8	3200	3.2	25	4	48
LEDS						
42W	10	420	0.42	0	0.42	5.04
Subtotal	18	3620	3.62		4.42	53.04
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	18	3620	3.62		4.42	53.04

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

8 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL