

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-13

RPU: 748120302536 Cuenta: 72DK17P017060450
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 1.625KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / CALLE 2 ESQ C 5 COL CARLOS A M

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	2	800	0.8	25	1	12
INDUCCION						
100W	5	500	0.5	25	0.625	7.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
Subtotal	12	2050	2.05		2.5625	30.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	12	2050	2.05		2.5625	30.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ ARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MORALES SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL