

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 748120210038 Cuenta: 72DK17P017060210
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.625KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / FRACCIONAMIENTO UJAT

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	6	600	0.6	25	0.75	9
LEDS						
42W	57	2394	2.394	0	2.394	28.728
Subtotal	63	2994	2.994		3.144	37.728
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	63	2994	2.994		3.144	37.728

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vc B-

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ

Vc B-

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL