

DIVISION SURFESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLÓCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-33

RPU: 749991001451 Cuenta: 72DK17P017060760
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 12.375KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB RIO VIEJO 2DA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	8	560	0.56	25	0.7	8.4
INDUCCION						
100W	17	1700	1.7	25	2.125	25.5
LEDS						
70W	10	700	0.7	0	0.7	8.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	68	6800	6.8	25	8.5	102
Subtotal	103	9760	9.76		12.025	144.3
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	103	9760	9.76		12.025	144.3

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vto Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLÉ LOPEZ  
Vto Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL