

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17V-5

RPU: 726030807732 Cuenta: 72DK17V018030110
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 0.656KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB / PARQUE FRACC PALMA COL RECRO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
Subtotal	3	450	0.45		0.5625	6.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	3	450	0.45		0.5625	6.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de diciembre de 2019

POR LA CFE

REALIZADO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL