

Convenio:DK17A-99

RPU: 726100804361 Cuenta: 72DK17A015001470
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 13.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / R A PAJONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	56	5600	5.6	25	7	84
LEDS						
70W	2	140	0.14	0	0.14	1.68
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	125	12500	12.5	25	15.625	187.5
Subtotal	185	18740	18.74		23.39	280.68
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	185	18740	18.74		23.39	280.68

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL