

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17A-6

RPU: 726940402523 Cuenta: 72DK17A015000190
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 9.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / AV PASEO DE LA SIERRA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
LEDS						
100W	39	3900	3.9	0	3.9	46.8
Subtotal	45	4800	4.8		5.025	60.3
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	45	4800	4.8		5.025	60.3

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. MONTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL