

Convenio:DK17P-48

RPU: 748120210151 Cuenta: 72DK17P017060230
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 13.500KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / FRACC PLAZA VILLAHERMOSA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	2	800	0.8	25	1	12
LEDS						
42W	38	1596	1.596	0	1.596	19.152
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
Subtotal	45	3146	3.146		3.5335	42.402
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	45	3146	3.146		3.5335	42.402

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO: [Firma]

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Ve Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOMS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO: [Firma]

ING. RICARDO DECELE LOPEZ
Ve Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL