

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-30

RPU: 726940402744 Cuenta: 72DK17A015000330
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL GUAYABAL

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	25	1050	1.05	0	1.05	12.6
100W	1	100	0.1	0	0.1	1.2
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	13	1950	1.95	25	2.4375	29.25
Subtotal	39	3100	3.1		3.5875	43.05
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	39	3100	3.1		3.5875	43.05

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo Bo.

DANIEL DELGADO CERERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL