

Convenio:DK17V-13

RPU: 749101131956 Cuenta: 72DK17V018030650
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.375KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / R A 16 DE SEPTIEMBRE

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	3	300	0.3	25	0.375	4.5
LEDS						
70W	14	980	0.98	0	0.98	11.76
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	23	2300	2.3	25	2.875	34.5
Subtotal	40	3580	3.58		4.23	50.76
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	40	3580	3.58		4.23	50.76

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de diciembre de 2019

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL