

Convenio: DK17A-82

RPU: 748121105921 Cuenta: 72DK17A015001080
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACC LAGUNA MECOACAN I

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	3	1200	1.2	25	1.5	18
INDUCCION						
150W	4	600	0.6	25	0.75	9
LEDS						
42W	1	42	0.042	0	0.042	0.504
60W	2	120	0.12	0	0.12	1.44
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	11	2112	2.112		2.5995	31.194
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	11	2112	2.112		2.5995	31.194

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CECERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL