

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLUCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-29

RPU: 726910109562 Cuenta: 72DK17A015000370
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 31.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PARRILLA II FRACCIONAMIEN

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	15	3750	3.75	25	4.6875	56.25
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
LEDS						
42W	63	2646	2.646	0	2.646	31.752
60W	67	4020	4.02	0	4.02	48.24
100W	12	1200	1.2	0	1.2	14.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	21	2100	2.1	25	2.625	31.5
Subtotal	180	13916	13.916		15.4285	185.142
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	180	13916	13.916		15.4285	185.142

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Verbo

DANIEL DELGADO CEPERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ

Verbo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL