

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-34

RPU: 742991001260 Cuenta: 72DK17W070050210
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.938KW
Poblacion/No. Secc: LA CEIBA / MEDELLIN Y MADERO 2DA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
AHORRADORAS						
65W	6	390	0.39	0	0.39	4.68
INDUCCION						
100W	43	4300	4.3	25	5.375	64.5
LEDS						
90W	5	450	0.45	25	0.5625	6.75
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	64	6400	6.4	25	8	96
Subtotal	118	11540	11.54		14.3275	171.93
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	118	11540	11.54		14.3275	171.93

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Va.Bo.

FERNANDO RUBIEL GUERRA SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO BECLE LOPEZ

Va.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL