

Convenio:DK17A-96

RPU: 749991100246 Cuenta: 72DK17A015001380
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM P ISMATE Y CHILAPILLA 2DA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	7	700	0.7	25	0.875	10.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	16	1600	1.6	25	2	24
Subtotal	23	2300	2.3		2.875	34.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	23	2300	2.3		2.875	34.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL MELORDO SEPERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL