


113



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-7

RPU: 742911001001 Cuenta: 72DK17W060050200
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 51.688KW
Poblacion/No. Secc: ROVIROSA / VILLA MACULTEPEC ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	5	1250	1.25	25	1.5625	18.75
INDUCCION						
100W	88	8800	8.8	25	11	132
LEDS						
60W	3	180	0.18	0	0.18	2.16
100W	290	29000	29	0	29	348
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	100	10000	10	25	12.5	150
Subtotal	486	49230	49.23		54.2425	650.91
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	486	49230	49.23		54.2425	650.91

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
 REALIZO CENSO  
 CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
 Vo Bo  
 FERNANDO RUBEN GUERRA SUAREZ  
 AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
 REALIZO CENSO  
 ING. RICARDO DEOLE LOPEZ  
 Vo Bo  
 LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL