

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-20

RPU: 749941000879 Cuenta: 72DK17P017060590
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 31.944KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB BUENA VISTA 1RA SEC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	10	4000	4	25	5	60
INDUCCION						
100W	9	900	0.9	25	1.125	13.5
LEDS						
70W	74	5180	5.18	0	5.18	62.16
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
Subtotal	108	11580	11.58		13.18	158.16
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	108	11580	11.58		13.18	158.16

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Ba.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. GOBIERNO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ
Vo.Ba.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL