

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-100

RPU: 726971128080 Cuenta: 72DK17A019110340
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 3.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL INFONAVIT CD INDUSTRIAL

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	15	2250	2.25	25	2.8125	33.75
Subtotal	15	2250	2.25		2.8125	33.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	15	2250	2.25		2.8125	33.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION: CENTRO A 27 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE FERNANDEZ LARA  
V.B.O.

DANIEL BELGADO GEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
V.B.O.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL