

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLUCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio DK17A-75

RPU: 726100803136 Cuenta: 72DK17A015000410
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 18.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / SECTOR MONAL 1RA 2DA 3RA ENTRA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	113	4746	4.746	0	4.746	56.952
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
Subtotal	118	5496	5.496		5.6835	68.202
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	118	5496	5.496		5.6835	68.202

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLÉ LOPEZ
Vo Bo.

ING. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL