

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-87

RPU: 726100803691 Cuenta: 72DK17A015001180
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PARRILLA 5TA SECCION EL CARMEN

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	2	800	0.8	25	1	12
INDUCCION						
100W	6	600	0.6	25	0.75	9
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	37	3700	3.7	25	4.625	55.5
Subtotal	45	5100	5.1		6.375	76.5
Subtotal: Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	45	5100	5.1		6.375	76.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 22 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bs.

DANIEL DELGADO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bs.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL