

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-84

RPU: 726121105935 Cuenta: 72DK17A015000880
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL FRANCISCO VILLA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
60W	73	4380	4.38	0	4.38	52.56
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	108	16200	16.2	25	20.25	243
Subtotal	181	20580	20.58		24.63	295.56
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	181	20580	20.58		24.63	295.56

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 21 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE BERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUDANTE
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL