

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-36

RPU: 749991001485 Cuenta: 72DK17P017061040
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.375KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB R A GUINEO 2DA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	19	1900	1.9	25	2.375	28.5
LEDs						
60W	4	240	0.24	0	0.24	2.88
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	55	5500	5.5	25	6.875	82.5
Subtotal	78	7640	7.64		9.49	113.88
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	78	7640	7.64		9.49	113.88

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO ECHE LOPEZ  
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL