

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-35

RPU: 749991001477 Cuenta: 72DK17P017061010
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 10.219KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB RIO TINTO 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
100W	32	3200	3.2	25	4	48
LEDs						
60W	10	600	0.6	0	0.6	7.2
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	41	4100	4.1	25	5.125	61.5
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	85	8450	8.45		10.4125	124.95
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	85	8450	8.45		10.4125	124.95

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL