

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-78

RPU: 726940903239 Cuenta: 72DK17A015000740
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 17.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACC ESPINOZA GALINDO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	2	350	0.35	25	0.4375	5.25
INDUCCION						
100W	11	1100	1.1	25	1.375	16.5
LEDS						
42W	2	84	0.084	0	0.084	1.008
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	77	7700	7.7	25	9.625	115.5
Subtotal	92	9234	9.234		11.5215	138.258
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	92	9234	9.234		11.5215	138.258

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DEL CARMO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

ING. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL