

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLUCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-15

RPU: 742911001141 Cuenta: 72DK17W375000600

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.000KW

Poblacion/No. Secc: AZTLAN 1RA. SECCION. / R A AZTLAN 1RA ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	13	1300	1.3	25	1.625	19.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	41	4100	4.1	25	5.125	61.5
Subtotal	54	5400	5.4		6.75	81
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	54	5400	5.4		6.75	81

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

7 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo Bo

FERNANDO RUBICEL MURRIA SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL M. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ

Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL