

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17W-33

RPU: 742991001235 Cuenta: 72DK17W448050200
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.656KW
Poblacion/No. Secc: BUENA VISTA 2DA SECCION EL TUL / BUENAVISTA 2DA ALUMB
PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	6	2400	2.4	25	3	36
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
LEDS						
70W	131	9170	9.17	0	9.17	110.04
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	9	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	148	12670	12.67		13.545	162.54
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	148	12670	12.67		13.545	162.54

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

8 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZADO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GUERRA SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZADO CENSO

ING. RICARDO DEBLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL