

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 749991100271 Cuenta: 72DK17A015001310
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 3.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM P CORONEL TRACONIS 3RA SE

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	16	1600	1.6	25	2	24
Subtotal	16	1600	1.6		2	24
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	16	1600	1.6		2	24

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO GEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL