

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749000302547 Cuenta: 72DK17P017060700
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.875KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PLATANO Y CACAO 1A SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
100W	5	500	0.5	25	0.625	7.5
400W	2	800	0.8	25	1	12
LEDs						
42W	60	2520	2.52	0	2.52	30.24
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	93	9300	9.3	25	11.625	139.5
Subtotal	160	13120	13.12		15.77	189.24
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	160	13120	13.12		15.77	189.24

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL ESTABLECIMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL