



## COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

## DIVISION SURESTE

## ZONA VILLAHERMOSA

## DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

## CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-94

RPU: 749991100220 Cuenta: 72DK17A015001240

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 12.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB MIRAFLORES 2DA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INCANDESCENTES						
100W	33	3300	3.3	0	3.3	39.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	40	4000	4	25	5	60
Subtotal	73	7300	7.3		8.3	99.6
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	73	7300	7.3		8.3	99.6

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE  
REACTIVO DE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

VILLAHERMOSA

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSOING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL