

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-46

RPU: 748010805681 Cuenta: 72DK17P017020400
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.700KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PARQUE COL GPE BORJA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	24	2400	2.4	25	3	36
Subtotal	24	2400	2.4		3	36
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	24	2400	2.4		3	36

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL MANTENIMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL