

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLÓCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 748120302773 Cuenta: 72DK17P017060930
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.125KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / SECC PUNTA BRAVA R A GONZA 1

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	4	400	0.4	25	0.5	6
LEDS						
42W	2	84	0.084	0	0.084	1.008
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	22	2200	2.2	25	2.75	33
Subtotal	28	2684	2.684		3.334	40.008
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	28	2684	2.684		3.334	40.008

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vc.Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AJUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLAY LOPEZ
Vc.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL