

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-39

RPU: 749991100203 Cuenta: 72DK17P017060610
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 9.969KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB BUENA VISTA 4TA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	29	2900	2.9	25	3.625	43.5
LEDS						
60W	8	480	0.48	0	0.48	5.76
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	38	3800	3.8	25	4.75	57
Subtotal	75	7180	7.18		8.855	106.26
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	75	7180	7.18		8.855	106.26

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA

Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTIN CASOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL