

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio DK17P-30

RPU: 749991001426 Cuenta: 72DK17P017060850
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.469KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB IXTACOMITAN 2DA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
LEDS						
42W	3	126	0.126	0	0.126	1.512
60W	28	1680	1.68	0	1.68	20.16
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	76	7600	7.6	25	9.5	114
Subtotal	122	10906	10.906		13.181	158.172
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	122	10906	10.906		13.181	158.172

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vc.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vc.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL