

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio DK17A-40

RPU: 726991102028 Cuenta: 72DK17A015000640
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PLUTARCO E CALLES CARRET TEAPA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDs						
42W	8	336	0.336	0	0.336	4.032
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	59	5900	5.9	25	7.375	88.5
Subtotal	67	6236	6.236		7.711	92.532
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	67	6236	6.236		7.711	92.532

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

EDALDO GOMEZ

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO GEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL