

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-11

| |
|---|
| RPU: 742911001078 Cuenta: 72DK17W070050200 |
| Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 33.638KW |
| Poblacion/No. Secc: LA CEIBA / TAMULTE DE LAS SABANAS ALUMB |

| DESCRIPCION | CANTIDAD LAMPARAS | TOTAL(W) | SUBTOTAL (KW) | EQUIPO AUX(n%) | POTENCIA TOTAL(KW) | CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS) |
|--------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------------|--|
| ADITIVOS METALICOS | | | | | | |
| 175W | 4 | 700 | 0.7 | 25 | 0.875 | 10.5 |
| 250W | 12 | 3000 | 3 | 25 | 3.75 | 45 |
| INDUCCION | | | | | | |
| 100W | 43 | 4300 | 4.3 | 25 | 5.375 | 64.5 |
| LEDS | | | | | | |
| 70W | 5 | 350 | 0.35 | 0 | 0.35 | 4.2 |
| VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION | | | | | | |
| 100W | 256 | 25600 | 25.6 | 25 | 32 | 384 |
| Subtotal | 320 | 33950 | 33.95 | | 42.35 | 508.2 |
| Subtotal Lamparas 24 Hrs. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL | 320 | 33950 | 33.95 | | 42.35 | 508.2 |

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

7 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FERNANDO RUBIEL GURRIA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL