

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-16

RPU: 749941000674 Cuenta: 72DK17P017060890
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 32.031KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 1A

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	13	1300	1.3	25	1.625	19.5
LEDs						
60W	198	11880	11.88	0	11.88	142.56
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
Subtotal	228	15180	15.18		16.005	192.06
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	228	15180	15.18		16.005	192.06

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUDANTAMENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECE LOPEZ
Vo Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL