

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-19

RPU: 749941000828 Cuenta: 72DK17P017061020
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 17.969KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB PABLO L SIDAR

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
400W	8	3200	3.2	25	4	48
INDUCCION						
100W	14	1400	1.4	25	1.75	21
LEDS						
60W	7	420	0.42	0	0.42	5.04
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	103	10300	10.3	25	12.875	154.5
Subtotal	133	15570	15.57		19.3575	232.29
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	133	15570	15.57		19.3575	232.29

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECE LOPEZ
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL