

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-93

RPU: 726071190375 Cuenta: 72DK17A015001160
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 3.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / CALLE DARVELIA ESQ MARTINA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	7	1050	1.05	25	1.3125	15.75
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	17	1700	1.7	25	2.125	25.5
Subtotal	24	2750	2.75		3.4375	41.25
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	24	2750	2.75		3.4375	41.25

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

27 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

DANIEL VILCADO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLÉ LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL