

Convenio:DK17W-37

RPU: 742991001197 Cuenta: 72DK17W380050300
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.750KW
Poblacion/No. Secc: AZTLN 2A. SECCIN (BOCA DE AZTL / R A AZTLAN 2DA ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	3	300	0.3	25	0.375	4.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	37	3700	3.7	25	4.625	55.5
Subtotal	40	4000	4		5	60
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	40	4000	4		5	60

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FERNANDO RUBEN BURRUA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO.

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL