

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 726991103199 Cuenta: 72DK17P017060310
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.881KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COLONIA NUEVA PENSIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDs						
42W	29	1218	1.218	0	1.218	14.616
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	58	8700	8.7	25	10.875	130.5
Subtotal	87	9918	9.918		12.093	145.116
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	87	9918	9.918		12.093	145.116

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vn.Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vn.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL