

8/5



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-66

RPU: 726991102893 Cuenta: 72DK17A015000490
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACCIONAMIENTO TULIPANES

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	40	1680	1.68	0	1.68	20.16
100W	8	800	0.8	0	0.8	9.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	49	2630	2.63		2.6675	32.01
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	49	2630	2.63		2.6675	32.01

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 14 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

DANIEL ORLANDO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
RECIBO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL