

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749991100114 Cuenta: 72DK17P017060670
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.500KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB CORREGIDORA 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	1	175	0.175	25	0.21875	2.625
INDUCCION						
100W	34	3400	3.4	25	4.25	51
LEDS						
42W	6	252	0.252	0	0.252	3.024
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	64	6400	6.4	25	8	96
Subtotal	105	10227	10.227		12.72075	152.649
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	105	10227	10.227		12.72075	152.649

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SUIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL MUNICIPIO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DE CLETO PÉZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL