

Convenio:DK17P-40

RPU: 749991100297 Cuenta: 72DK17P017060770
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.313KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB RIO VIEJO 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	6	420	0.42	25	0.525	6.3
INDUCCION						
150W	18	2700	2.7	25	3.375	40.5
LEDS						
70W	7	490	0.49	0	0.49	5.88
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	31	3100	3.1	25	3.875	46.5
Subtotal	62	6710	6.71		8.265	99.18
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	62	6710	6.71		8.265	99.18

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL