

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-90

RPU: 749941000941 Cuenta: 72DK17A015001360
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 12.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / BARRANCA Y AMATE 2DA Y 3RA SEC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	16	1600	1.6	25	2	24
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	69	6900	6.9	25	8.625	103.5
Subtotal	87	9000	9		11.25	135
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	87	9000	9		11.25	135

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo

DANIEL DEL GADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CUELO LOPEZ
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL