

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 726040902008 Cuenta: 72DK17A015000140
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 5.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PARQ NINOS HER AYTO ESQ P USUM

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	9	1575	1.575	25	1.96875	23.625
Subtotal	9	1575	1.575		1.96875	23.625
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	9	1575	1.575		1.96875	23.625

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CECERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL