

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 726010608725 Cuenta: 72DK17A016010710

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ESCORPION 101 FRACC LOMA LINDA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
LEDS						
40W	25	1000	1	0	1	12
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	28	1450	1.45		1.5625	18.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	28	1450	1.45		1.5625	18.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bu.

DANIEL DESORDO CEPERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bu.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL