

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLUCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-51

RPU: 749991100211 Cuenta: 72DK17P017060620

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 28.125KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB BUENA VISTA 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	2	140	0.14	25	0.175	2.1
INDUCCION						
100W	21	2100	2.1	25	2.625	31.5
LEDS						
60W	15	900	0.9	0	0.9	10.8
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	169	16900	16.9	25	21.125	253.5
Subtotal	207	20040	20.04		24.825	297.9
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	207	20040	20.04		24.825	297.9

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
V.O.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
V.O.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL