

Convenio:DK17V-18

RPU: 749991001388 Cuenta: 72DK17V410100010
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.500KW
Poblacion/No. Secc: ANACLETO CANABAL 3A. SECCION / ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 3RA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
150W	22	3300	3.3	25	4.125	49.5
LEDS						
70W	10	700	0.7	0	0.7	8.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	64	9600	9.6	25	12	144
Subtotal	97	14000	14		17.325	207.9
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	97	14000	14		17.325	207.9

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de diciembre de 2019

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo. Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL M. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo. Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL