

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-26

RPU: 726030808119 Cuenta: 72DK17P017060350

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 1.844KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / FRACC FOVISSTE II

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	1	42	0.042	0	0.042	0.504
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	9	1350	1.35	25	1.6875	20.25
Subtotal	10	1392	1.392		1.7295	20.754
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	10	1392	1.392		1.7295	20.754

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL