

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-28

RPU: 749941000798 Cuenta: 72DK17P017060740
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 36.019KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB RIO VIEJO 1RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	11	770	0.77	25	0.9625	11.55
400W	7	2800	2.8	25	3.5	42
INDUCCION						
100W	69	6900	6.9	25	8.625	103.5
LEDS						
70W	12	840	0.84	0	0.84	10.08
100W	40	4000	4	0	4	48
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	172	17200	17.2	25	21.5	258
Subtotal	311	32510	32.51		39.4275	473.13
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	311	32510	32.51		39.4275	473.13

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 11 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLA  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL