

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

ANEXO 1

Convenio:DK17A-99

RPU: 749941000739 Cuenta: 72DK17A015001340

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / BARRANCA Y GUANAL GONZALEZ

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	6	1500	1.5	25	1.875	22.5
INDUCCION	10	1000	1	25	1.25	15
100W						
LEDS	3	210	0.21	0	0.21	2.52
70W						
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
Subtotal	37	4510	4.51		5.585	67.02
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	37	4510	4.51		5.585	67.02

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DEL ARDO CERRILLO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DE CLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL